
- Beurteilung der Fußböden - im Feuerwehrhaus

zur Beurteilung der Fußböden im Feuerwehrhaus ist u. a. folgende Frage zu stellen:

Sind die Fußböden eben, rutschhemmend und frei von Stolperstellen?

dazu u. a. muss gewährleistet sein:

- Rutschhemmende Fußböden
- keine Kanten oder Schwellen oder andere Hindernisse mit einer Höhe > 4 mm auf Verkehrswegen
- Ladekabel oder Abgasschläuche bilden keine Stolperstellen
(möglichst von oben an die Fahrzeuge heranführen)
- Abtreter sind rutschfest verlegt
(z. B. Abtreter mit Gummiunterseite verwenden)
- Im Umkleidebereich ausgelegte Teppiche haben keine hochstehenden Ecken und bilden dadurch keine Stolperstellen.
- Keine Ausgleichsstufen im Alarmweg
(wenn nicht zu verhindern, müssen diese sich optisch gut von Umgebung abheben)
- Keine schadhaften Fußböden oder Stufenvorderkanten